

Certificaat van Goedkeuring



Netbeheer Nederland verklaart dat de reeks gekeurde onbemande objecten van hierna genoemde organisatie beoordeeld en in overeenstemming bevonden zijn met de eisen zoals hier vermeld

Uitgereikt aan

PMF Stalen Masten

Ommelanderswijk 185, 9644 TG Veendam, Nederland
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 22, 9251 GA Burgum, Nederland

Aansluitvoorwaarden

Voorwaarden aansluiten openbare verlichting CAM_OVL_03_2023

Datum van goedkeuring
Juni 2023

Producttype

Cilindrisch conische masten vanaf Ø102mm (inwendig)
Verlopende cilindrische masten vanaf Ø102mm (inwendig)

Voorwaarden & eigenschappen

Ronde cilindrisch conische objecten met een inwendige diameter t.h.v. mastdeur bovenzijde \varnothing 102 mm of groter met een mastdeur opening 400 x 85 mm of groter.

Ronde (verlopende) cilindrische objecten met een inwendige diameter t.h.v. mastdeur bovenzijde \varnothing 102 mm of groter met een mastdeur opening 400 x 85 mm of groter.

Dit betekent dat de openbare verlichting zoals hierboven vermeld is goedgekeurd voor het veilig en betrouwbaar aansluiten op het geschakelde OVL-net van de netbeheerder, eventueel onder voorwaarden zoals hier genoemd.

Netbeheer
Nederland

Zie site van Stichting ElaadNL voor meer informatie:
<https://elaad.nl/onderwerpen/netbeheerderskeuringen/>